

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307004483

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电动机断路器
产品系列、型号、规格: GV2ME、GV2P、GV2L; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: Schneider (Thailand) Limited
生产企业地址: 540 Soi 9 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Muang District, Samutprakarn 10280

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: James Ezhaya
电话: 0086 40****
电子邮箱: james.ezhaya@se.com
自我声明时间: 2023-04-03
自我声明地点: Franklin, USA
指定签字人:
签章:

DocuSigned by:

James Ezhaya

A3C889C250EF419...

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2023-04-03
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004483

产品系列、型号、规格(附件):

GV2ME, GV2P, GV2L
 GV2ME:
 Uimp: 6kV;
 Ui: 690V;
 Ue: AC400/415V, AC690V;
 In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Ics, Icu:
 AC400/415V: 32A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA
 23A, 25A: Ics: 40%Icu, Icu: 15kA
 14A, 18A: Ics: 50%Icu, Icu: 15kA
 0.16-10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC690V: 2.5-32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA
 0.16-1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 选择性类别: A类;
 使用类别: AC-3, AC-3e;
 适用于隔离;
 额定频率: 50/60Hz;
 脱扣级别: 10A;
 极数: 3P;
 GV2P:
 Uimp: 6kV;
 Ui: 690V;
 Ue: AC400/415V, AC690V;
 In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Ics, Icu:
 AC400/415V 18-32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA
 0.16-14A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC690V: 18-32A: Ics: 100%Icu, Icu: 4kA
 6.3-14A: Ics: 100%Icu, Icu: 6kA
 2.5-4A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA
 0.16-1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 选择性类别: A类;
 使用类别: AC-3, AC-3e;
 适用于隔离;
 额定频率: 50/60Hz;
 脱扣级别: 10A;
 极数: 3P;
 GV2L:
 Uimp: 6kV;
 Ui: 690V;
 Ue: AC400/415V, AC690V;
 In: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 25A, 32A;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: James Ezhaya
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: james.ezhaya@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: Franklin, USA
 指定签字人:
 签章:

DocuSigned by:

James Ezhaya

A3C889C250EF419...

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 92500 Rueil-Malmaison, France

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004483

产品系列、型号、规格(附件):

过电流脱扣器类型: 热磁式;
 ics, lcu:
 AC400/415V: 14~32A: ics: 50%lcu, lcu: 50kA
 0.4~10A: ics: 100%lcu, lcu: 100kA
 AC690V: 1.6~32A: ics: 75%lcu, lcu: 4kA
 0.4~1A: ics: 100%lcu, lcu: 100kA

选择性类别: A类;
 使用类别: AC-3, AC-3e;
 适用于隔离;
 额定频率: 50/60Hz;
 脱扣级别: 10A;
 极数: 3P

型号解释:

GV2 I	ME II	01 III	6 IV
产品型号	GV2ME_GV2P	GV2L	
I	电动机断路器基本型号	电动机断路器基本型号	
II	脱扣器类型: ME—按钮操作, 具有过载, 短路保护功能; P—旋转手柄操作, 具有过载, 短路保护功能	脱扣器类型: —旋转手柄操作, 具有短路保护功能	
III	电流规格设定范围: 01: 0.10-0.16A 10: 4.0-6.3A 02: 0.16-0.25A 14: 6-10A 03: 0.25-0.40A 16: 9-14A 04: 0.40-0.63A 20: 13-18A 05: 0.63-1.0A 21: 17-23A 06: 1.0-1.6A 22: 20-25A 07: 1.6-2.5A 32: 24-32A 08: 2.5-4.0A	电流规格设定范围: 03: 0.40A 16: 14A 04: 0.63A 20: 18A 05: 1.0A 22: 25A 06: 1.6A 32: 32A 07: 2.5A 08: 4.0A 10: 6.3A 14: 10A	
IV	连接形式: 空白: 卡轨和螺钉连接 6: 环形接线片连接 (仅 GV2ME)	不适用	

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: James Ezhaya
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: james.ezhaya@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: Franklin, USA
 指定签字人:
 签章:

DocuSigned by:

James Ezhaya

A3C889C250EF419...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 92500 Rueil-Malmaison, France

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004483

产品系列、型号、规格(附件):

GV2ME, GV2P, GV2L
 GV2ME:
 Uimp: 6kV;
 Ui: 690V;
 Ue: AC400/415V, AC690V;
 In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;
 Over current release type: Thermal-magnetic type;
 Ics, Icu:
 AC400/415V: 32A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA
 23A, 25A: Ics: 40%Icu, Icu: 15kA
 14A, 18A: Ics: 50%Icu, Icu: 15kA
 0.16-10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC690V: 2.5-32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA
 0.16-1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 Selectivity Category: A;
 Utilization Category: AC-3, AC-3e;
 Suitable for isolation;
 50/60Hz;
 Tripping class: 10A;
 3P;
 GV2P:
 Uimp: 6kV;
 Ui: 690V;
 Ue: AC400/415V, AC690V;
 In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;
 Over current release type: Thermal-magnetic type;
 Ics, Icu:
 AC400/4 5V: 18-32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA
 0.16-14A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC690V: 18-32A: Ics: 100%Icu, Icu: 4kA
 6.3-14A: Ics: 100%Icu, Icu: 6kA
 2.5-4A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA
 0.16-1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 Selectivity Category: A;
 Utilization Category: AC-3, AC-3e;
 Suitable for isolation;
 50/60Hz;
 Tripping class: 10A;
 3P;
 GV2L:
 Uimp: 6kV;
 Ui: 690V;
 Ue: AC400/415V, AC690V;
 In: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 25A, 32A;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: James Ezhaya
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: james.ezhaya@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: Franklin, USA
 指定签字人:
 签章:

DocuSigned by:

James Ezhaya

A3C889C250EF419...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 92500 Rueil-Malmaison, France


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004483

产品系列、型号、规格(附件):



Over current release type: Thermal-magnetic type;
 Ics, Icu:
 AC400/415V: 14~32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA
 0.4~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 AC690V: 1.6~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 4kA
 0.4~1A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
 Selectivity Category: A;
 Utilization Category: AC-3, AC-3e;
 Suitable for isolation;
 50/60Hz;
 Tripping class: 10A;
 3P;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: James Ezhaya
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: james.ezhaya@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: Franklin, USA
 指定签字人:
 签章:

DocuSigned by:

James Ezhaya

A3C889C250EF419...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2023-04-03
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 92500 Rueil-Malmaison, France

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。