

Produktdetails

BCM/S6.5.5.1

BCM/S6.5.5.1 BAC-Modul, 4 Analoge Eingänge und 2 Analoge Ausgänge



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | BCM/S6.5.5.1 |
| Bestellnummer | 2CDG120067R0011 |
| EAN | 4016779064453 |
| Beschreibung | BCM/S6.5.5.1 BAC-Modul, 4 Analoge Eingänge und 2 Analoge Ausgänge |
| Langbeschreibung | Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen. Die Ein- und Ausgänge unterstützen Spannungssignale von 0 V ... + 10 V, 0 V ... +5 V, -2.5 V ... +2.5 V und -5 V ... +5 V sowie Stromsignale von 0 mA ... 20 mA und 4 mA ... 20 mA. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK107046A7504 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107046A7504 |
| Hilfsspannung AC/DC | 24 V DC |
| Verlustleistung | 4.9 W |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Anzahl digitaler Eingänge | 0 |
| Unterstützte Bussysteme | andere |
| Produktreihe | KNX |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Handbedienung | Nein |
| Farbe | lichtgrau |
| Anzahl Batterien | 0 |

Umwelt

| | |
|-----------------|--------------------|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nicht erforderlich |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 34 mm |
| Höhe des Produkts | 135 mm |
| Tiefe des Produkts | 74 mm |
| Nettogewicht | 0.18 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.22 kg |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| E-Nummer (Finnland) | 2814623 |
| E-Nummer (Schweden) | 1739821 |
| E-Nummer (Schweiz) | 405630005 |
| Herkunftsland | China (CN) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107046A7504 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC001420 - SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
| ETIM 9 | EC001420 - SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |

CN8

8537 10 91

eClass

V11.0 : 27242201

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Kühlung → Zentrale HLK-Steuergeräte

